



COMUNE DI
VARESE

Area X
Lavori pubblici,
infrastrutture e reti

22 giugno 2022

Spett.le Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Varese 11
Piazza Libertà 1
21100 VARESE

pc. Attività Strade
Segnaletica e Suolo Pubblico
Dott. Ing. Giorgio Calone
SEDE

Rif. prot. 55584 /2022

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO – REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI
SOLLEVAMENTO DALLA CENTRALE DI LUVINATE AL SERBATOIO
MONTELLO DI VARESE - PARERE di COMPETENZA**

Visti gli elaborati di progetto definitivo ed in particolare le opere ricadenti nel territorio comunale di Varese, si esprime in linea generale parere favorevole all'esecuzione degli interventi, fornendo contestualmente le seguenti avvertenze e prescrizioni:

Per quanto riguarda l'attraversamento del parco di villa Baragiola in via Borghi, la posa della condotta dovrà avvenire distante dal ciglio della scarpata della vasca di laminazione di una quantità pari o superiore alla profondità della tubazione.

Per quanto riguarda i lavori per l'attraversamento del torrente Vellone ed in particolare lo scasso delle murature esistenti in c.a. si prescrive l'uso di adeguate carotatrici; per ripristini e sigillature delle stesse l'utilizzo di malte anti ritiro.

In via del tutto generale dovranno essere rispettate continuità e funzionalità di eventuali reti interferenti per il drenaggio e lo smaltimento acque meteoriche stradali.

Si precisa, infine, che per l'esecuzione delle opere di attraversamento del Torrente Vellone dovrà essere rilasciata, in sede di progetto esecutivo, la formale autorizzazione idraulica di attraversamento che dovrà essere richiesta con la modulistica presente sul sito internet del Comune di Varese. Si specifica che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5741 del 15 Dicembre 2021, in occasione del rilascio dell'autorizzazione idraulica verrà definito il canone di polizia idraulica dovuto per la specifica opera in progetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Area X
Ing. Giulia Bertani



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it

Varese

21100 - Viale Belforte n. 22
Tel 0332 338511

Como

22100 - Via Luigi Einaudi n. 1
Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE
21100 VARESE (VA)
Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto : Progetto definitivo: “Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento dalla centrale Luvinate di Varese al serbatoio Montello di Varese”. Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.- Parere idraulico.

In relazione alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, convocata da codesto Ufficio con nota pervenuta in data 11/05/2022 al prot. n. AE12.2022.0003873, per l'approvazione del progetto definitivo “Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento dalla centrale Luvinate di Varese al serbatoio Montello di Varese”, si rileva che la condotta in progetto interferisce col Reticolo Idrico Principale in due punti, in particolare:

1. attraversamento del torrente Tinella (VA047) in comune di Luvinate (VA) mediante posizionamento della condotta tra le travi di sostegno del ponte della S.S.394;
2. attraversamento in subalveo del torrente Valle Luna (VA046) in comune di Casciago (VA).

Considerato che:

- è stata valutata la compatibilità idraulica dell'attraversamento 1 in funzione di quanto prescritto per i “ponti esistenti” dalla Direttiva 4 del PAI dell'Autorità di Bacino del Po, e che la verifica del rispetto del franco idraulico minimo previsto dalla normativa è risultata positiva, per cui il ponte, nella configurazione di progetto, ovvero con la condotta posata in ombra all'impalcato, risulta adeguato e compatibile;

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA GANDINI

Tel. 0332/338310

- per l'attraversamento 2 non è necessario procedere con la medesima verifica di compatibilità idraulica in quanto trattasi di attraversamento in subalveo.

Tutto ciò premesso e considerato, questo UTR esprime, per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici,

parere favorevole

al progetto definitivo presentato.

Si ricorda che, ai sensi delle “Linee guida di polizia idraulica”, approvate con d.g.r 5714/2021, il presente parere non costituisce titolo per poter eseguire le opere relative agli interventi che interferiscono coi corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, per le quali andrà presentata apposita istanza tramite l'applicativo SIPIUI.

Si segnala altresì che lo scrivente Ufficio Territoriale Regionale Insubria ha attivato con Anas S.p.A Lombardia la verifica di regolarità del ponte della SS394 di attraversamento del torrente tinella in comune di Luvinate, alla quale – in caso negativo – dovrà seguire la procedura di regolarizzazione di cui alla L.R. n. 4/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ELIO CARRASI

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 3635/2022 del 21-07-2022
Doc. Principale - Class. 9.19 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA GANDINI

Tel. 0332/338310

Spett.le Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese
Alla c.a. dell'Ing. Paolo Porro
PEC: ufficiodambitovarese@legalmail.it

Milano,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: Progetto definitivo: "Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento dalla centrale Luvinata di Varese al serbatoio Montello di Varese".

Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

In riferimento alla convocazione della CdS per il Progetto in oggetto, acquisita al Prot. AIPo in data 11/05/2022 con n° 11118, si comunica che le opere previste non interferiscono con il reticolo di competenza dell'Agenzia e pertanto la pratica sarà archiviata.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco La Veglia
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.