



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 21 febbraio 2023

Trasmessa via PEC

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

c.a. Dott.ssa Carla Arioli

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Opere di riparazione collettori nei comuni di Azzio e Orino".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.680/2023 del 16/02/2023 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Rimaniamo pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Geom. Stefano Re Depolini – Tel. 3420667366**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

In merito alla Vostra comunicazione pari oggetto del 16/02/2023 (Rif. Vs. Prot. Part. 680/2023 – Doc. principale - Classificazione 9.15), la presente per comunicare il nostro assenso al progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di riparazione dei collettori nei comuni di Azzio e Orino (VA).

Cogliamo l'occasione per indicarvi il link alla pagina web da cui potete effettuare le richieste per valutare eventuali interferenze, se necessario fare richiesta di spostamento impianti ed avere supporto nella realizzazione delle opere. <https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-impresе/#/PortaleImpresa/Servizi>

Cordiali saluti.

Uboldi Giorgio

Field Operations Line Lombardia Nord Ovest Development

Viale Borri, 150 – 21100 - VARESE

+39 3357283793

Inviata per conto di:

Operations Area Nord Ovest

FOL/LNO

Carlesso Egidio

E-DIS-16/03/2023-0303804

ALFA
pec@pec.alfavarese.itUFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI
VARESE
ufficiodambitovarese@legalmail.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: "Opere di riparazione collettori nei comuni di Azzio e Orino". Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Determinazioni E-distribuzione SPA

Att. ne Dott.ssa Carla Arioli

In merito all'oggetto segnaliamo che nell'area di cantiere interessata dal progetto in oggetto sono presenti, e interferiscono con l'opera di nuova realizzazione, nostri impianti in Media Tensione, eserciti a 15 kV, e in Bassa Tensione, eserciti a 400 V. A fronte di tale situazione si rende necessario pianificare la risoluzione delle summenzionate interferenze. Specifichiamo che tale piano potrà essere reso operativo solo a fronte dell'inoltro di una vostra richiesta di preventivo per spostamento impianti, che potrete richiedere tramite PEC da inviare all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, con la conseguente valorizzazione economica del contributo a vostro carico, pertanto ci rendiamo da subito disponibili ad incontrare, presso tavoli dedicati, il personale tecnico da voi incaricato, per accogliere le osservazioni di merito e valutare eventuali ulteriori proposte.

Segnaliamo inoltre che l'avvio dei lavori di risoluzione delle interferenze potrà aver luogo solo successivamente all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in progetto, al versamento degli oneri summenzionati, ed alla vostra comunicazione di ultimazione delle eventuali opere di predisposizione propedeutiche alla realizzazione delle nostre opere. Inoltre, se non ricompreso nel procedimento in oggetto, dovrà essere acquisito anche il necessario provvedimento di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti in progetto, ai sensi del T.U. 327/01 e della legge di settore, LR 52/82.

Si precisa infine che i lavori saranno ultimati entro 50 gg lavorativi, al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni. Per ridurre tale tempistica sottolineiamo la necessità che per tutti i lavori di spostamento degli elettrodotti con voi condivisi, sia ottenuta da parte vostra l'apposita autorizzazione provinciale ai sensi del procedimento unico TU 327/01 – LR 52/82, in sede di Conferenza dei Servizi di autorizzazione dell'opera stessa. Al riguardo segnaliamo la necessità di convocare in sede di

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

Conferenza i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Comunicazioni e Ufficio Idrocarburi), per l'espressione dei pareri di competenza, obbligatori ai sensi della LR 52/82. Segnaliamo inoltre che, stante il fatto che il servizio di distribuzione da noi gestito è di pubblica utilità, non sarà possibile procedere alla disattivazione di nostri impianti per lunghi periodi, conseguentemente i soggetti che opereranno in prossimità degli stessi dovranno adottare ogni cautela per evitare il rischio di contatto.

Cogliamo l'occasione per informare che il tracciato dei nostri impianti presenti nell'area di cantiere, a voi trasmesso in allegato, è da ritenersi indicativo e rappresenta lo stato attuale delle reti esistenti, e che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi collegati, sono costantemente in esercizio alla tensione di 400V, gli impianti BT, e di 15000V, gli impianti MT, e possono dunque costituire pericolo mortale per chiunque si avvicini, li danneggi, o comunque ne venga accidentalmente a contatto, pertanto, prima dell'avvio di qualsiasi attività in prossimità degli stessi, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici territoriali competenti (riferimento Zanotti Giovanni, tel. 329.4107827).

Trasmettiamo in allegato lo stato di fatto ad oggi della rete e-distribuzione.

Distinti saluti

Guido Perferi
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



COMUNE DI AZZIO
Provincia di Varese
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

L'Istruttore Tecnico: Geom. Lorena Masci

Prot. 4433

Azzio, li 23/03/2023

Alla cortese attenzione
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Arioli Carla
c/o
Ufficio d'A.T.O. n.11
Della Provincia di Varese

ufficiodambitovarese@legalmail.it

pec@pec.alfavarese.it

OGGETTO: Parere reso nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona per "opere di riparazione collettori nei Comuni di Azzio e Orino"
Rif. Prot.863 in data 16/02/2023

In riferimento alla conferenza di servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo indicato in oggetto;

Esaminata la documentazione resa disponibile al link indicato in comunicazione Vs. prot.680/2023;

Richiamato il PGT vigente, con la presente si esprime il parere seguente:

- L'"intervento A" risulta ricadere prevalentemente in zona Boschiva e parte residua in zona agricola.

I mappali interessati sono soggetti a vincolo paesistico-ambientale di cui all'art.142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e pertanto, gli interventi di "consolidamento e regimazione spondale in massi ciclopici" e "consolidamento versante con palificata a rete semplice" sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibili alla categoria d'interventi indicati alle voci n.39-40 dell'allegato B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
l'assessore delegato
Di Bugno Massimiliano





COMUNE DI ORINO

Provincia di Varese

Orino 03.05.2022

Prot.n.

OGGETTO: Opere di riparazione collettori nei comuni di Azzio e Orino". Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Parere

Spettabile Ditta
 Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
 della Provincia di Varese
 Piazza Libertà, 1
 21100 VARESE
 Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it

In riferimento alla Vs. comunicazione in data 16/02/2023, pervenuta in atti in data 17/02/2023 prot. 603, relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi, indicata in oggetto;

Visto il progetto definitivo, redatto dall'Ing. Girolodi Maurizio, composto dai seguenti elaborati;

- 1 COROGRAFIA
- 2A PLANIMETRIA DI RILIEVO AZZIO MOLINO DOLZA
- 2B PLANIMETRIA DI RILIEVO AZZIO VIALE V. VENETO
- 2C PLANIMETRIA DI RILIEVO ORINO VIA POZZANELLE
- 2D PLANIMETRIA DI RILIEVO ORINO VIA EUROPA / AZZIO VIA ROMA
- 2E PLANIMETRIA DI RILIEVO AZZIO VIA ROMA
- 2F PLANIMETRIA DI RILIEVO ORINO VIA ASPROMONTE
- 2G PLANIMETRIA DI RILIEVO ORINO VIA NINO BIXIO
- 2H PLANIMETRIA DI RILIEVO ORINO VIA VERDI
- 3A PLANIMETRIA DI PROGETTO AZZIO MOLINO DOLZA
- 3B PLANIMETRIA DI PROGETTO AZZIO VIALE V. VENETO
- 3C PLANIMETRIA DI PROGETTO ORINO VIA POZZANELLE
- 3D PLANIMETRIA DI PROGETTO ORINO VIA EUROPA / AZZIO VIA ROMA
- 3E PLANIMETRIA DI PROGETTO AZZIO VIA ROMA
- 3F PLANIMETRIA DI PROGETTO ORINO VIA ASPROMONTE
- 3G PLANIMETRIA DI PROGETTO ORINO VIA NINO BIXIO
- 3H PLANIMETRIA DI PROGETTO ORINO VIA VERDI
- 4A PROFILI LONGITUDINALI INTERVENTO A - AZZIO LOCALITA' MOLINO DOLZA
- 4B PROFILI LONGITUDINALI INTERVENTI B - ORINO VIA POZZANELLE - C - ORINO VIA EUROPA AZZIO VIA ROMA
- 4C PROFILI LONGITUDINALI INTERVENTI F - ORINO VIA ASPROMONTE - G - ORINO VIA NINO BIXIO
- 5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DI POSA
- 6 STRUTTURE MANUFATTI INTERRATI
- 7 SVILUPPO BERLINESE SU MICROPALI
- 8 SEZIONI DI PROGETTO INTERVENTO A - AZZIO LOCALITA' MOLINO DOLZA
- A.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

- A.02 RELAZIONE IDRAULICA
- A.03 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI DELLE STRUTTURE
- A.04 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
- A.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Preso atto che il progetto definitivo dell'opera pubblica, ha come obiettivo il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento della rete fognaria esistente, la mitigazione del fenomeno delle acque parassite e la separazione delle reti nei tratti interessati dagli interventi;

Per gli aspetti di competenza, lo scrivente Ente esprime **parere favorevole alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.**

Distinti saluti

Documento firmato digitalmente da:

Il Responsabile Area Gestione Territorio

Geom. Spertini Emilio

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
SC PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI
- ONE HEALTH
SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Rif prot. in entrata n. P.19591 del 16.02.2023

Spett.le

Ufficio d'Ambito - Varese
P.zza Libertà, 1
21100 Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alfa S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate
pec@pec.alfavarese.it

**Oggetto: "Opere di riparazione collettori nei comuni di Azzio e Orino".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

È pervenuta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla scrivente ATS Insubria (in data 16.02.2023 - prot. n. P.19591) la convocazione alla Conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo come in oggetto.

Considerato che il presente progetto propone la realizzazione di opere di riparazione dei collettori nei comuni di Azzio e Orino per la risoluzione delle problematiche ad oggi sussistenti, per quanto di competenza, **non si rilevano particolari problematiche e criticità dal punto di vista igienico-sanitario** all'esecuzione dell'opera.

si ritiene comunque utile evidenziare che:

- il progetto dovrà rispettare le norme in materia della salute e sicurezza sul lavoro, minimizzando il più possibile l'impatto dei lavori sul territorio, sui servizi e sulla cittadinanza.
- Dovrà essere verificata la presenza di vincoli ambientali, nello specifico la presenza di pozzi o sorgenti destinati ad uso potabile, e nel caso dovranno essere applicate



rigorosamente le disposizioni e le limitazioni imposte dalle specifiche norme nazionali e regionali vigenti in materia.

- Le nuove opere dovranno essere collocate in modo tale da non interferire con la linea idrica esistente.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE

SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI

Dott.ssa Elena Tettamanzi

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Tettamanzi.

Pratica trattata da: Ing. Luca Bombelli - bombellil@ats-insubria.it - 0332277477



Regione Lombardia - Giunta
 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
 COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
 UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Varese
 21100 Via Belforte n. 22
 Tel 0332 338511

Como
 22100 Via Luigi Einaudi n. 1
 Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
 Provincia di Varese
 Piazza Libertà, 1
 21100 Varese (VA)
 Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

ALFA S.r.l.
 Via Bottini, 5
 21013 Gallarate (VA)
 Email: pec@pec.alfavarese.it

Oggetto : "Opere di riparazione collettori nei comuni di Azzio e Orino" - Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Richiamata la Conferenza dei servizi di cui all'oggetto, con termine finale di conclusione del procedimento fissato per il giorno 17/05/2023, ed esaminati i documenti e gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.
 Dagli archivi dello scrivente Ufficio Territoriale Regionale risultano attive due concessioni relative a scarichi e collettori fognari che interferiscono con il reticolo idrico principale di competenza:

- CNC.1976 scarico nel torrente Monvallina (VA030) proveniente da uno sfioratore di piena al servizio di una stazione di sollevamento nel Comune di Azzio;
- CNC.1258 scarico nel torrente Rio di Mezzo (VA031) proveniente da collettore fognario nel Comune di Orino.

Assunto quanto sopra, si fa presente che l'intervento identificato con la lettera H necessita di regolarizzazione tecnico/amministrativa mediante la presentazione di una istanza di concessione/nulla osta idraulico da presentare tramite l'applicativo informatico SIPIUI allegando gli appositi elaborati tecnici.

Distinti saluti

Il Dirigente

MAURO VISCONTI

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCO FORNABAIO Tel. 0332 338453

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
 Protocollo Arrivo N. 2461/2023 del 16-05-2023
 Doc. Principale - Class. 9.17 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente