



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 08 maggio 2023

Trasmessa via PEC

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

c.a. Dott.ssa Carla Arioli

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Progettazione per macro-azione A - Interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.2207/2023 del 05/05/2023 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Rimaniamo pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Michele Amendola** – michele.amendola@2iretegas.it – **3420034853**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Spett.le
 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE
 OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI
 VARESE
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Spett.le
 ALFA VARESEpec@pec.alfavarese.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: "Progettazione per macro-azione A - Interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate" - PARERE

Con riferimento all'oggetto ed alla conferenza dei servizi decisoria convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona, si esprime – per quanto di competenza – NULLA OSTA.

In allegato si trasmettono le planimetrie relative ai ns elettrodotti presenti negli ambiti dei Vs interventi in progetto, al fine di permetterVi di individuare eventuali interferenze, per le quali – se del caso – potrete inoltrare puntuale richiesta di spostamento impianti.

Ricordiamo inoltre che in occasione di interventi in prossimità di ns. impianti, chiediamo che siano adottate tutte le necessarie precauzioni al momento dell'esecuzione dei lavori di manomissione o altre attività (nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08) al fine di evitare ogni contatto con gli impianti stessi.

Gli impianti sono mantenuti costantemente in tensione e possono costituire pericolo anche mortale per chi si avvicina o ne venga a contatto.

E' pertanto necessario che sia da voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori e specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione dei cavi nel sottosuolo.

Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscono di precisione le indicazioni planimetriche fornite al riguardo dal nostro personale; tali indicazioni devono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

Nell'invitarvi a rendere edotti di ciò i vostri dipendenti, teniamo a sottolineare la vostra responsabilità, anche agli effetti penali, in ordine a qualsiasi incidente a persone o cose che dovesse verificarsi per l'inosservanza delle raccomandazioni di cui sopra nonché di tutte le norme applicabili in materia.

L'eventuale richiesta di sopralluogo congiunto con nostro personale, volto alla localizzazione del tracciato dei cavi interrati con ausilio strumentale, dovrà essere formulata esplicitamente a mezzo Fax (n° 800046674), al quale seguirà la comunicazione di accettazione dell'intervento da parte nostra, subordinato al pagamento della prestazione.

Teniamo comunque a precisare che, sia per le caratteristiche dello strumento che per l'eventuale presenza nel sottosuolo di altre condutture, tale localizzazione sarà da ritenersi indicativa.

La informiamo inoltre che per eventuali ulteriori chiarimenti riguardanti la presente comunicazione, potrà rivolgersi al nostro incaricato che sta seguendo la pratica sig. De Franceschi Valerio cel. 3294108006 ed indirizzo mail avalerio.defranceschi@e-distribuzione.com .

Infine, vi avvisiamo che le informazioni contenute nelle planimetrie, allegate alla presente comunicazione, sono di natura riservata e confidenziale e sono indirizzate unicamente al destinatario. E' espressamente vietato l'utilizzo verso terzi salvo nostra previa autorizzazione.

Cordiali saluti

GUIDO PERFERI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

All. CS



energy to inspire the world

Castellanza, 11/05/2023
DI-NORD/CAST/23/434/ED

Inviata tramite posta certificata a:

ufficiodambitovarese@legalmail.it

pec@pec.alfavarese.it

Spett.le
**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese**
Piazza Libertà, 1
21100 Varese (VA)

OGGETTO: "Progettazione per macro-azione A - Interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate".

Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla Vs. convocazione pari oggetto, limitatamente alle aree citate, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da Voi convocata.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", ovvero al punto 1.5 "*Gestione della sicurezza del sistema di trasporto*", il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Castellanza – Via C. Jucker, 24 – Castellanza – Resp. Flavio Bordin - tel. 0331-501000* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.

Centro di Castellanza
via C. Jucker, 24
21053 Castellanza (VA)
Tel. + 39 0331. 501000
www.snam.it
PEC: centrocastellanza@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



Regione Lombardia - Giunta
 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
 COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
 UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Varese
 21100 Via Belforte n. 22
 Tel 0332 338511

Como
 22100 Via Luigi Einaudi n. 1
 Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
 Provincia di Varese
 Piazza Libertà, 1
 21100 Varese (VA)
 Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

ALFA S.r.l.
 Via Bottini, 5
 21013 Gallarate (VA)
 Email: pec@pec.alfavarese.it

**Oggetto : “Progettazione per macro-azione A - Interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate”.
 Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

In riferimento alla Conferenza di servizi di cui all’oggetto, con termine finale per l’espressione delle determinazioni fissato per il giorno 03.07.2023, ed esaminati i documenti e gli elaborati progettuali, si comunica che l’intervento denominato “sfioratore di via Fiume SC_GV_AT_060” ricade in un’area classificata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) come area di esondazioni a pericolosità molto elevata (Ee), e dal Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) come area RSCM a pericolosità frequente – P3/H; pertanto essa è soggetta alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI art. 58 comma 2 lettera b ed art. 9 commi 5 e 7.

Si rammenta inoltre che qualsiasi interferenza con il reticolo idrico principale, costituito, per il territorio di Azzate, dal torrente Roggia Vecchia (VA036) e dal torrente Valciasca (VA037), è soggetta a rilascio preventivo di concessione demaniale o di nulla-osta idraulico, da parte dello scrivente Ufficio Territoriale Regionale, presentando relativa istanza mediante l’applicativo informatico regionale SIPIUI, a norma dell’Allegato D alla D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii.

Distinti saluti

Il Dirigente

MAURO VISCONTI

Referente per l’istruttoria della pratica: FRANCESCO FORNABAIO Tel. 0332 338453

Prot. n° 150/AI/2023

Via PEC a: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Spett.

Ufficio d'Ambito della
Provincia di Varese

e p.c.

Alfa Srl

Crema, 30/06/2023

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: "PROGETTAZIONE PER MACRO-AZIONE A - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL RETICOLO FOGNARIO DEL BACINO DEL LAGO DI VARESE. RISTRUTTURAZIONE DEGLI SFIORATORI NEL COMUNE DI AZZATE". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODA

In riferimento alla Vs. comunicazione, di pari oggetto, la scrivente società, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto da Alfa Srl, allegando alla presente un dettaglio di nostre parti d'impianto interessate da possibili interferenze e raccomandando il rispetto rigoroso della Norma UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo", della Norma UNI 9165 "Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento" e della Norma UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento"; in particolare, evidenziamo che **la distanza minima prescritta per legge** (distanza misurata tra le due superfici affacciate) **in corrispondenza di parallelismi, sovrappassi e sottopassi, sia con reti che con impianti di derivazione d'utenza ("IDU") gas, è:**

- 50 cm tra ogni canalizzazione non in pressione (ad esempio, cunicolo per cavi elettrici o telefonici, polifore, fognatura) e la rete gas in media pressione di 4^a e 5^a specie (ai sensi del D.M. 16.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8");
- 30 cm tra ogni canalizzazione non in pressione e la rete gas in media pressione di 6^a specie o in bassa pressione di 7^a specie (sempre ai sensi del D.M. 16.04.2008), in ragione del fatto che le suddette Norme UNI precisano dover essere tale da consentire successivi interventi di manutenzione.



In via subordinata, laddove non si potessero osservare le suddette distanze minime, **dovranno essere adottate opere di protezione sulle reti gas**, con oneri a carico di Alfa Srl, conformemente alle succitate Norma UNI 9165 e Norma UNI 9860, nonché alla Norma UNI/TR 11228 “Opere di protezione per tubazioni gas interrato per interferenze con ferrovie, tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati”.

A maggior ragione, le suddette distanze minime sono da rispettare anche tra impianti gas ed eventuali manufatti (pozzetti, ecc.), misurandone la distanza tra le due superfici esterne affacciate “tubo gas/manufatto”; diversamente, sempre in subordine, dovranno essere adottate opere di protezione sulle reti gas, con oneri a carico di Alfa Srl.

Quindi, nello specifico, in caso di danneggiamento saranno addebitati tutti i relativi costi a Alfa Srl, in quanto l'attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C., con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa.

Infine, informiamo che il Tecnico di zona da contattare in caso di sopraggiunte evenienze è il **Sig. Francesco Tiso (tel. 3357481829)**, comunicandoVi, già fin d'ora, il necessario preavviso di 15÷20 giorni nel caso in cui sia richiesto nostro personale tecnico per fornire assistenza durante l'esecuzione delle opere.

Dal seguente link WeTransfer <https://we.tl/t-kslw2BOYnT>, **avente validità di 7 giorni**, sarà possibile scaricare la seguente documentazione:

- Planimetrie delle reti gas rilevate di possibile interferenza con quote planimetriche ed altimetriche.
- Documentazione fotografica relativa alle reti gas rilevate.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo

Distinti saluti.


Gestione Tecnica

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
SC PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI
- ONE HEALTH
SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240

www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Rif prot. in entrata n. P.0049784 del 05.05.2023

Spett.le

Ufficio d'Ambito - Varese
P.zza Libertà, 1
21100 Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Alfa S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Progettazione per macro-azione A - Interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate".

Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

È pervenuta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla scrivente ATS Insubria (in data 05.05.2023 - prot. n. P.0049784) la convocazione alla Conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo come in oggetto.

Considerato che il presente progetto prevede l'ottimizzazione del numero degli sfioratori della rete fognaria del Comune di Azzate e l'adeguamento ai fini normativi.

Gli interventi previsti nel progetto di cui trattasi permettono di:

- Eliminare o ridurre i fenomeni di allagamento della rete fognaria.
- Regolarizzare alcuni sfioratori della rete fognaria mista del Comune di Azzate.

Verificata l'assenza di vincoli ambientali competenti a questa Agenzia.

Per quanto di competenza, **non si rilevano particolari problematiche e criticità dal punto di vista igienico-sanitario** all'esecuzione dell'opera.



si ritiene comunque utile evidenziare che:

- il progetto dovrà rispettare le norme in materia della salute e sicurezza sul lavoro, minimizzando il più possibile l'impatto dei lavori sul territorio, sui servizi e sulla cittadinanza.
- Le nuove opere dovranno essere collocate in modo tale da non interferire con le reti dei servizi esistenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI
Dott.ssa Elena Tettamanzi

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo


Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Tettamanzi.

Pratica trattata da: Ing. Luca Bombelli - bombelli@ats-insubria.it - 0332277477

Spett.le Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
 della provincia di Varese,
 Piazza Libertà,1
 21100 – Varese (VA)
ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it
 Trasmessa PEC

LERETI - ADE ING

Prot. 0002777/23 del 03/07/2023



Protocollo in Partenza (LRT)

Varese,
 rif: ADE/ING/PGL/aa

OGGETTO: Progettazione per macro-azione A – interventi per il miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese. Ristrutturazione degli sfioratori nel comune di Azzate.

Con riferimento al progetto di cui all'oggetto ed all'espressione di parere in ambito di Conferenza di Servizi decisoria, nell'esprimere parere generale favorevole per quanto di competenza, si richiama e segnala che nelle vie oggetto degli interventi sono posate tubazioni dell'acquedotto. Tali tubazioni, nonché tutti gli accessori connessi, possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque ne venga a contatto senza osservare ed applicare tutti gli accorgimenti del caso.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere applicate le vigenti disposizioni di legge.

Si richiede in particolare che:

- la progettazione esecutiva dell'opera e le attività in sede esecutiva siano attuate nel rispetto delle fasi del "processo di coordinamento" della gestione delle interferenze per quanto concerne le indagini di verifica dei sottoservizi.
- le tubazioni acquedotto dovranno rimanere costantemente libere e ad adeguata distanza da qualsiasi manufatto e/o impianto che possa costituire limitazione sia alle opere di scavo e ripristino del Gestore, sia all'esecuzione di interventi manutentivi che richiedessero attività di saldatura "in opera".

In relazione a quanto sopra esposto ed al fine di garantire massima collaborazione nella realizzazione dell'opera in progetto, la scrivente rimane a disposizione per eventuali sopralluoghi o tracciamento in campo delle tubazioni esistenti, definendo sin d'ora che tale tracciamento ha il solo scopo di fornire informazioni preliminari, rimanendo imprescindibile l'effettuazione dei necessari sondaggi esplorativi.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale e amministrativa: Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267

PEC protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629 - Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO INGEGNERIA

Dario Pessina





AREA TECNICA
Settore Ambiente

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Ing. Roberta Peroni
Tel. 0332 252914

Prot. n. «PEC»
Classificazione 9.8.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: *Progetto definitivo "Ristrutturazione degli sfioratori nel Comune di Azzate".*
Trasmissione parere di competenza.

Facendo seguito alla nota prot. n. 22886 del 8.05.2022, di convocazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto richiamato in oggetto, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle competenze in materia di scarichi di acque reflue, si dà atto che il progetto oggetto di Conferenza è stato redatto allo scopo di ottimizzare il funzionamento della rete fognaria sanando le situazioni di malfunzionamento dei manufatti di scarico e delle condotte.

Si rileva inoltre che il progetto porterà al rifacimento di alcuni sfioratori esistenti ed anche alla dismissione di alcuni manufatti con separazione di tratti di rete fognaria attualmente mista.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto con le seguenti prescrizioni:

- relativamente agli sfioratori che verranno modificati: dovrà essere trasmessa dal Gestore ALFA s.r.l., a fine lavori, la documentazione tecnica che sostituisca quella attualmente presente agli atti provinciali, così da aggiornare la situazione con la nuova configurazione;
- relativamente agli sfioratori che verranno soppressi: dovrà essere trasmessa dal Gestore ALFA s.r.l. istanza di stralcio degli stessi dall'autorizzazione allo scarico;
- relativamente ai nuovi punti di recapito finale di acque bianche / meteoriche: dovranno essere in regola con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo scrivente Ufficio. A tal fine il Comune di Azzate dovrà presentare istanza per i manufatti di scarico di propria competenza, acquisendo l'autorizzazione prima della messa in funzione delle nuove tratte di acque bianche;

- qualora durante l'esecuzione dei lavori si rilevasse la necessità di mettere in by-pass il sistema fognario oggetto di intervento, con scarico di acque reflue urbane direttamente in corpo idrico o su suolo, dovrà essere richiesto alla Provincia, con congruo anticipo, da parte del Gestore del sistema fognario, il nulla osta all'attivazione del sistema di by-pass con scarico in ambiente.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Gabriele OLIVARI

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)*