



Prot. n° 150/BT/2023

Spett.le

Ufficio d'Ambito Varese

Via PEC a: ufficiotecnico@pec.venetostrade.it

E p.c. spett.le

Alfa Srl

Via PEC a: pec@pec.alfavarese.it

Crema, 22/08/2023

OGGETTO: Re: POSTA CERTIFICATA: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIE VARIE - CASSANO MAGNAGO". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEGLI ART. 14 E SEGG. - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.

In riferimento alla Vs. comunicazione, di pari oggetto, la scrivente società, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto da Alfa Srl, allegando alla presente la planimetria della porzione d'impianto interessata da possibili interferenze e raccomandando il rispetto rigoroso della Norma UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo", della Norma UNI 9165 "Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento" e della Norma UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento"; in particolare, evidenziamo che **la distanza minima prescritta per legge** (distanza misurata tra le due superfici affacciate) **in corrispondenza di parallelismi, sovrappassi e sottopassi, sia con reti che con impianti di derivazione d'utenza ("IDU") gas, è:**

- 50 cm tra ogni canalizzazione non in pressione (ad esempio, cunicolo per cavi elettrici o telefonici, polifore, fognatura) e la rete gas in media pressione di 4^a e 5^a specie (ai sensi del D.M. 16.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8");
- 30 cm tra ogni canalizzazione non in pressione e la rete gas in media pressione di 6^a specie o in bassa pressione di 7^a specie (sempre ai sensi del D.M. 16.04.2008), in ragione del fatto che le suddette Norme UNI precisano dover essere tale da consentire successivi interventi di manutenzione.



In via subordinata, laddove non si potessero osservare le suddette distanze minime, **dovranno essere adottate opere di protezione sulle reti gas**, con oneri a carico di Alfa Srl, conformemente alle succitate Norma UNI 9165 e Norma UNI 9860, nonché alla Norma UNI/TR 11228 “Opere di protezione per tubazioni gas interrato per interferenze con ferrovie, tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati”.

A maggior ragione, le suddette distanze minime sono da rispettare anche tra impianti gas ed eventuali manufatti (pozzetti, ecc.), misurandone la distanza tra le due superfici esterne affacciate “tubo gas/manufatto”; diversamente, sempre in subordine, dovranno essere adottate opere di protezione sulle reti gas, con oneri a carico di Alfa Srl.

Quindi, nello specifico, in caso di danneggiamento saranno addebitati tutti i relativi costi a Alfa Srl, in quanto l'attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C., con conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa.

Premesso che le informazioni contenute nelle suddette planimetrie rivestono i caratteri di riservatezza, rappresentiamo che il loro utilizzo potrà essere effettuato da Voi solo ed esclusivamente nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Le informazioni in ordine alla dislocazione delle reti gas hanno comunque valore puramente indicativo, pertanto, onde evitare possibili disservizi e/o danni, Vi consigliamo di effettuare l'esecuzione di un'indagine di superficie con georadar e di saggi preliminari per determinare l'esatta ubicazione delle reti gas e di tutti gli IDU (impianti di derivazione d'utenza), oltre a richiedere l'intervento del nostro personale tecnico per fornire assistenza durante l'esecuzione delle Vostre opere; il Tecnico di zona da contattare è il **Geom. Emanuele Donghi (tel. 0331 281111)**, comunicandoVi, già fin d'ora, il necessario preavviso di 15÷20 giorni nel caso in cui sia richiesto nostro personale tecnico per fornire assistenza durante l'esecuzione delle opere.

Si trasmette in allegato:

- Planimetria scala 1:1000 Via Trento

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo

Distinti saluti.


Gestione Tecnica



energy to inspire the world

Castellanza, 22/08/2023
DI-NORD/CAST/23/639/ED

Spett.le
**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese**
Piazza Libertà, 1
21100 Varese (VA)

Inviata tramite posta certificata a:

ufficiodambitovarese@legalmail.it

pec@pec.alfavarese.it

**OGGETTO: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Sostituzione rete idrica
in vie varie – Comune di Cassano Magnago".**

**Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

Con riferimento alla Vs. convocazione pari oggetto, limitatamente alle aree citate, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da Voi convocata.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", ovvero al punto 1.5 "*Gestione della sicurezza del sistema di trasporto*", il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Castellanza – Via C. Jucker, 24 – Castellanza – Resp. Flavio Bordin - tel. 0331-501000* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto

Manager Centro di Castellanza
Flavio Bordin

(documento firmato digitalmente)

Centro di Castellanza
via C. Jucker, 24
21053 Castellanza (VA)
Tel. + 39 0331. 501000
www.snam.it
PEC: centrocastellanza@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 4246/2023 del 22-08-2023
Doc. Principale - Class. 9.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PEC

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Protocollo Arrivo N. 4243/2023 del 22-08-2023

Class. 9.15 - Copia Documento

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < aol.lno@pec.telecomitalia.it >

A

< pec@pec.alfavarese.it >

< ufficiodambitovarese@legalmail.it >

CC

< gabriele.carraro@telecomitalia.it >

< gianpietro.calegari@telecomitalia.it >

Oggetto

"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIE VARIE - CASSANO MAGNAGO". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALIT? ASINCRONA AI SENSI DEGLI ART. 14 E SEGG. - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.

Martedì 22-08-2023 10:57:11

In merito alla Vostra comunicazione pari oggetto del 16/08/2023 (Protocollo Partenza N. 4173/2023), la presente per comunicare il nostro assenso al progetto Alfa S.r.l., volto alla sostituzione di tratti ammalorati di rete idrica e di riduzione delle perdite idriche nel Comune di Cassano Magnago.

Vi segnaliamo che nei tratti interessati ai lavori sono presenti cavi Tim interrati.

Di seguito il link alla pagina web da cui potete effettuare le richieste per valutare le interferenze, se necessario fare richiesta di spostamento impianti ed avere supporto nella realizzazione delle opere. <https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-impreses/#/PortaleImpresa/Servizi>

Cordiali saluti.

Calegari Gianpietro

Field Operations Line Lombardia Nord Ovest Development

Via Cavallotti, 2 -21013 GALLARATE

+39 3357827257

Inviata per conto di:

Operations Area Nord Ovest

FOL/LNO

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 23 agosto 2023

Trasmessa via PEC

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

c.a. Ing. Monica Filpa

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sostituzione rete idrica in vie varie - Comune di Cassano Magnago".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.4173/2023 del 16/08/2023 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, non essendo gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Cassano Magnago, non parteciperà all'incontro in oggetto.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Michele Amendola** – michele.amendola@2iretegas.it – **3420034853**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 4281/2023 del 28-08-2023
Doc. Principale - Class. 9.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PEC

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Protocollo Arrivo N. 4368/2023 del 31-08-2023

Class. 9.15 - Copia Documento

Tipo E-mail PEC
Da - - < fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it >
A < ufficiodambitovarese@legalmail.it >
Oggetto RE: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIE VARIE - CASSANO MAGNAGO". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALIT? ASINCRONA AI SENSI DEGLI ART. 14 E SEGG. - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM

Giovedì 31-08-2023 12:25:32

Buongiorno,
Qui non siamo presenti con cavi/infrastrutture.
Approfitto per lasciarvi l'email dove inviare le richieste di coordinamento
fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it

A disposizione per chiarimenti
Saluti.
Saccone Salvatore

-----Original Message-----

From: ufficiodambitovarese@legalmail.it
Sent: mercoledì 16 agosto 2023 09:36
To: 2IRETEGAS S.P.A. <2iretegas@pec.2iretegas.it>; TELECOM ITALIA
; TERNARETE ITALIAAOT MILANO
; ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
; ENEL S.P.A.
; ENEL GREENPOWER
; SO.L.E. S.P.A. ; ENEL X
S.R.L. ; FASTWEB ; G.E.I.
GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A. ;
PROVINCIA DI VARESE ; ITALGAS S.P.A.
; OPEN FIBER ;
FASTWEB ; COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
; LERETI S.P.A.
; SNAM RETE GAS
; G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.
; VODAFONE
Cc: ALFA S.R.L.
Subject: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- SOSTITUZIONE RETE IDRICA
IN VIE VARIE - CASSANO MAGNAGO". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALIT? ASINCRONA AI SENSI DEGLI ART.
14 E SEGG. - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.

Si invia quanto in oggetto.
Cordiali saluti.

Ufficio d'Ambito Varese
Via Daverio, 10
21100 VARESE
0332 311709

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml