

E-DIS-13/11/2023-1238930Alfa Varese Srl Gestione Acquedotti
pec@pec.alfavarese.itUFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI
VARESE
ufficiodambitovarese@legalmail.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria serbatoio “Nove Fontane” nel comune di Laveno Mombello (VA)”. Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Determinazioni e-distribuzione SPA

In merito all'oggetto segnaliamo che nell'area di cantiere interessata dal progetto in oggetto sono presenti, e interferiscono con l'opera di nuova realizzazione, nostri impianti in Media Tensione, eserciti a 15 kV, e in Bassa Tensione, eserciti a 400 V. A fronte di tale situazione si rende necessario pianificare la risoluzione delle summenzionate interferenze. Specifichiamo che tale piano potrà essere reso operativo solo a fronte dell'inoltro di una vostra richiesta di preventivo per spostamento impianti, che potrete richiedere tramite PEC da inviare all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, con la conseguente valorizzazione economica del contributo a vostro carico, pertanto ci rendiamo da subito disponibili ad incontrare, presso tavoli dedicati, il personale tecnico da voi incaricato, per accogliere le osservazioni di merito e valutare eventuali ulteriori proposte.

Segnaliamo inoltre che l'avvio dei lavori di risoluzione delle interferenze potrà aver luogo solo successivamente all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in progetto, al versamento degli oneri summenzionati, ed alla vostra comunicazione di ultimazione delle eventuali opere di predisposizione propedeutiche alla realizzazione delle nostre opere. Inoltre dovrà essere acquisito il necessario provvedimento di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti in progetto, ai sensi della legge di settore, LR 52/82.

Si precisa infine che i lavori saranno ultimati entro 50 gg lavorativi, al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni.

Per ridurre tale tempistica sottolineiamo la necessità che per tutti i lavori di spostamento degli elettrodotti con voi condivisi, sia ottenuta da parte vostra l'apposita autorizzazione provinciale ai sensi del procedimento unico TU 327/01 – LR 52/82, in sede di Conferenza dei Servizi di autorizzazione dell'opera stessa. Al riguardo segnaliamo la necessità di convocare in sede di Conferenza i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Comunicazioni e Ufficio Idrocarburi), per l'espressione dei pareri di

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

competenza, obbligatori ai sensi della LR 52/82. Segnaliamo inoltre che, stante il fatto che il servizio di distribuzione da noi gestito è di pubblica utilità, non sarà possibile procedere alla disattivazione di nostri impianti per lunghi periodi, conseguentemente i soggetti che opereranno in prossimità degli stessi dovranno adottare ogni cautela per evitare il rischio di contatto.

Cogliamo l'occasione per informare che il tracciato dei nostri impianti presenti nell'area di cantiere, a voi trasmesso in allegato, è da ritenersi indicativo e rappresenta lo stato attuale delle reti esistenti, e che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi collegati, sono costantemente in esercizio alla tensione di 400V, gli impianti BT, e di 15000V, gli impianti MT, e possono dunque costituire pericolo mortale per chiunque si avvicini, li danneggi, o comunque ne venga accidentalmente a contatto, pertanto, prima dell'avvio di qualsiasi attività in prossimità degli stessi, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici territoriali competenti (riferimento Zanotti Giovanni, tel. 329.4107827).

Trasmettiamo in allegato lo stato di fatto ad oggi della rete e-distribuzione.

Cordiali saluti.

Guido Perferi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 13 novembre 2023

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

c.a. Dott.ssa Carla Arioli

Trasmessa via PEC

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria serbatoio "Nove Fontane" nel comune di Laveno Mombello (VA)".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.5465/2023 del 07/11/2023 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, concede nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Analizzata la vs. documentazione trasmessa, vi comunichiamo che nell'area di cantiere interessata dai lavori stessi sono posati nostri tubi gas interrati; tali tubi, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi inerenti, sono costantemente tenuti in pressione e possono dunque costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque venga a contatto senza osservare ed applicare le cautele del caso.

Pertanto, sarà necessario richiedere opportuno coordinamento sottoservizi e tracciamento in loco degli stessi prima dell'inizio delle vs. lavorazioni (almeno 30 gg. prima).

Resta inteso che, qualora nel corso del tracciamento rilevassimo situazioni particolari, le stesse dovranno essere sottoposte ai nostri tecnici locali di riferimento al fine di adottare il miglior intervento per la risoluzione dell'interferenza. In caso affermativo vi sarà trasmesso apposito preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Parimenti, gli stessi nostri tecnici locali di riferimento potranno in qualsiasi momento, in relazione a contesti particolari, impartire prescrizioni specifiche a tutela delle tubazioni del gas.

Forniamo comunque le prescrizioni generali alle quali l'impresa da Voi incaricata della costruzione dell'infrastruttura in parola si deve attenere:

- nel caso di tubazione del gas metano esercita in media pressione, la distanza tra le superfici affacciate della stessa e la nuova infrastruttura deve essere ≥ 1.00 m;
- nel caso di tubazione del gas metano esercita in bassa pressione, la distanza tra le superfici affacciate della stessa e la nuova infrastruttura deve essere tale da consentire interventi di riparazione su entrambi i sottoservizi (minimo 0,50 m)

È assolutamente vietato scavare lungo il percorso di una condotta gas in modo sovrapposto e tantomeno posare alcun servizio sopra alla stessa. Qualora infatti, da controlli che effettueremo, dovessimo rilevare la presenza della Vostra infrastruttura sopra alle nostre condotte, ci riserviamo di ordinarVi lo spostamento della Vostra infrastruttura.

Rimaniamo pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Geom. Stefano Re Depolini – Tel. 3420667366 – stefano.redepaolini@2iretegas.it**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese
C.A.P. 21014

Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Fasc. 6.8 n. 13/2023 - Prot. 21683/fd
Laveno Mombello, 22.12.2023
Rif. prot. 18863 del 08.11.2023

Spett.li

**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Varese**
ufficioambitovarese@legalmail.it

Alfa Srl
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria serbatoio “Nove Fontane” nel comune di Laveno Mombello (VA)”.
Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.
Parere di competenza.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi tra le Amministrazioni competenti indetta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese ai sensi e per gli effetti dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 per l'acquisizione dei pareri previsti nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto denominato “*Interventi di manutenzione straordinaria serbatoio “Nove Fontane” nel comune di Laveno Mombello (VA)*” si rappresenta quanto segue.

Inquadramento dell'opera in argomento

L'intervento di cui trattasi riguarda l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria inerenti ai manufatti della rete di infrastrutture dell'acquedotto di Alfa Srl finalizzata al miglioramento del parametro “M2 – Interruzione del servizio” definito dalla Delibera ARERA 917/2017/R/idr.

Gli interventi proposti, di tipo strutturale, riguardano singole parti e/o elementi degli edifici componenti il complesso del serbatoio “Nove Fontane” sito in Via Varese.

Nello specifico:

- serbatoio: rimozione di terreno accumulato in copertura e di vegetazione e piante infestanti dalle pareti; impermeabilizzazione della copertura; ripristino e protezione dal degrado di elementi strutturali; miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche mediante la posa in opera di nuovi pluviali; sostituzione passerelle esistenti;
- locale pompe: pulizia generale; ripristino e protezione dal degrado di elementi strutturali; miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche; rifacimento di intonaci e tinteggiature;

- sostituzione di vetri ammalorati; rifacimento di pavimenti; installazione di scala alla marinara esterna e di parapetti perimetrali; realizzazione di nuovo marciapiede esterno lungo i lati sprovvisti;
- locale quadri: ripristino e protezione dal degrado di elementi strutturali; miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche; rifacimento di intonaci e tinteggiature; sostituzione di vetri ammalorati; rifacimento di pavimenti; sostituzione di botola esistente e installazione di parapetti perimetrali;
 - cabina: demolizione del manufatto e protezione del quadro elettrico mediante la messa in opera di armadio metallico;
 - area di pertinenza: abbattimento alberature pericolanti e pulizia generale; sostituzione e implementazione recinzione come esistente; manutenzione cancello.

Compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica

L'area oggetto di intervento ricade in fascia di rispetto e pertinenza morfologica dei corsi d'acqua, in particolare del Reticolo Idrico Minore come legiferata dalle "Norme di Polizia Idraulica" approvate con D.C.C. n. 6 del 19.03.2015. La recinzione in progetto, alternativamente, dovrà essere o arretrata oltre alla fascia di rispetto minima di 4 m prevista dall'art. 133 del R.D. 368/1904 o di tipo amovibile (avvitata).

Per quanto riguarda gli aspetti legati al vincolo paesistico, ci si allinea a quanto indicato in relazione di progetto in merito all'esclusione dall'obbligo di ottenimento di preventiva autorizzazione Allegato A al D.P.R. 31/2017.

L'intervento è parzialmente in area individuata da Piano di Indirizzo Forestale PIF vigente come boscata: l'abbattimento delle piante dovrà essere autorizzato dall'autorità competente per il territorio – Comunità Montana Valli del Verbano - ai sensi dell'art. 11, comma 7 della L.R. 27/2004.

Si precisa infine che l'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 4f) e 4g) ove non sono consentite nuove costruzioni.

Alla luce di tutto quanto sopra, ai fini della Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni competenti indetta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole condizionato dai contenuti di cui alla presente determinazione** al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria serbatoio "Nove Fontane" nel comune di Laveno Mombello (VA)*".

Rimanendo a disposizione per ogni utile confronto, si porgono distinti saluti.

La Responsabile del Settore Tecnico
arch. Fabiana Claudia Dall'Oco
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005