

AGR/CM C/N B

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della  
Provincia di Varese  
Piazza Libertà 1  
21100 Varese  
[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

**OGGETTO: S.S. n° 394 "del Verbano Orientale"**  
**Interconnessione tra le reti dei Comuni di Cuveglio e Rancio Valcuvia - Convocazione**  
**Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona**

Con riferimento al progetto esecutivo in oggetto trasmesso con nota pec del 19/01/2024 di codesto Ente, allegata in copia, si esprime il parere favorevole di questa Società alla realizzazione dell'intervento di interconnessione tra le reti dei Comuni di Cuveglio e Rancio Valcuvia subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La pavimentazione dovrà essere rifatta a tutta sezione con tappeto di usura di cm 5 (cinque), nelle zone di scavo si dovrà ricostruire tutti gli strati della pavimentazione, adottando le seguenti prescrizioni tecniche:
  - riempimento dello scavo con misto cementato dosato a kg 30 di cemento per mc, fino a quota -0,20 m dal piano finito, steso per strati successivi dello spessore compreso tra i cm 10 e 20, opportunamente costipati con l'ausilio di costipatori meccanici;
  - strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a cm 10;
  - rete di rinforzo in fibra di vetro, applicata all'interno dello strato strutturale del manto (binder) e ad una profondità di almeno 6/8 cm, rispetto al manto di usura, con sovrapposizione di almeno 1 mt sulla vecchia pavimentazione;
  - strato di collegamento (binder) dello spessore finito non inferiore a cm 6;
  - tappeto d'usura di spessore cm 5, nonché il ripristino della segnaletica orizzontale.
  - fino all'esecuzione del ripristino definitivo, il Concessionario avrà l'obbligo, al verificarsi di eventuali avvallamenti del piano viabile, di eseguire continue ricariche fino alla perfetta regolarizzazione della sagoma stradale.
- Entro 4 mesi dall'ultimazione dei lavori, dovrà eseguirsi il ripristino definitivo della pavimentazione stradale consistente in:
  - fresatura della pavimentazione da eseguirsi a tutta sezione per almeno 15 m a monte e a valle dall'intervento e per uno spessore cm 5;
  - pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici;

**Struttura Territoriale Lombardia**

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano T [+39] 02 826851 - F [+39] 02 82685501  
Pec [anas.lombardia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lombardia@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (Norme Tecniche ANAS IT.PRL.05.21 Rev 4\_Pavimentazioni stradali) per spessore 5 cm, provvisto di marchiatura CE, steso con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare, compresa la mano di attacco;
- rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale manomessa dello stesso tipo dell'esistente.
- A lavori ultimati dovranno essere trasmessi ad Anas gli elaborati grafici di dettaglio (as-built), il certificato di regolare esecuzione, gli esiti delle prove di laboratorio eseguite sulla pavimentazione eseguita che dovranno essere conformi alle suddette Norme Tecniche ANAS, adeguata documentazione fotografica raffigurante la corretta osservanza delle prescrizioni.
- Tutti gli interventi dovranno essere concordati preventivamente con il personale Anas addetto alla manutenzione.

Si evidenzia inoltre che questa Struttura Territoriale provvederà al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 26 comma 1 del vigente C.d.S., necessaria per occupare e/o eseguire lavori sulla sede stradale e le relative pertinenze, esclusivamente dopo la trasmissione, da parte della società Alfa s.r.l., del progetto esecutivo in quattro copie.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL CAPO CENTRO

Ing. Marco Mutti

*Marco Mutti*

Firmato da Marco

Mutti

il 07/03/2024 alle

18:10:05 CET

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

Ing. Pietro GUALANDI

*Pietro Gualandi*

Firmato da Pietro

Gualandi

Data: 08/03/2024

09:55:30 CET

Visto: IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

Ing. Nicola PRISCO

Vistato da Nicola Prisco

il 08/03/2024 alle 10:19:25 CET



## Servizi Idrici

Funzionario incaricato: Bombelli Alessia

Tel. 0332.311709

E-mail: [alessia.bombelli@atovarese.it](mailto:alessia.bombelli@atovarese.it)

Varese, 19/01/2024

Spett.li

### **Comune di Cuveglio**

[comune.cuveglio.va@halleycert.it](mailto:comune.cuveglio.va@halleycert.it)

### **Comune di Rancio Valcuvia**

[comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it](mailto:comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it)

### **ANAS S.p.A.**

[anas.lombardia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lombardia@postacert.stradeanas.it)

### **Telecom Italia S.p.A.**

[aol.lno@pec.telecomitalia.it](mailto:aol.lno@pec.telecomitalia.it)

### **E-Distribuzione S.p.A.**

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

### **Enel X**

[enelxitalia@pec.enel.it](mailto:enelxitalia@pec.enel.it)

### **SO.L.E. S.p.A.**

[enelsole@pec.enel.it](mailto:enelsole@pec.enel.it)

### **SNAM RETE GAS S.p.A.**

[snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it)

[centrocastellanza@pec.snam.it](mailto:centrocastellanza@pec.snam.it)

### **2iReteGas S.p.A.**

[2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

### **ITALGAS S.p.A.**

[italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

[pololombardianovara@pec.italgasreti.it](mailto:pololombardianovara@pec.italgasreti.it)

### **OPEN FIBER**

[openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

### **FASTWEB S.p.A.**

[fastwebspa@legalmail.it](mailto:fastwebspa@legalmail.it)

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese

Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128

telefono 0332 311.700 / 701 / 702 / 703 / 704 / 705 / 706 / 707 / 708 / 709

e-mail [segreteria@atovarese.it](mailto:segreteria@atovarese.it)

P.E.C. [ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

## VODAFONE

[vodafoneitaly@vodafone.pec.it](mailto:vodafoneitaly@vodafone.pec.it)

e p.c. **Alfa S.r.l.**

[pec@pec.alfavarese.it](mailto:pec@pec.alfavarese.it)

**OGGETTO: "Interconnessione tra le reti dei Comuni di Cuveglio e Rancio Valcuvia".  
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed  
in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990  
e ss.mm.ii.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito siano approvati dagli enti di governo degli ambiti, che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la nota del 31/08/2023 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiarisce che: "*il Progetto Definitivo richiamato nel D. Lgs. 152/2006 con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 debba essere assimilato al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE); infatti sulla base degli elaborati del PFTE andranno richieste tutte le approvazioni, come specificato ai c. 6 e 7 dell'art. 41, del D. Lgs.36/2023*";
- l'approvazione della progettazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, come indicato dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce tale competenza agli Enti di Governo degli Ambiti, è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera P.V. 43 del 25 ottobre 2023;
- con nota prot. n. 0000567/2024 del 16/01/2024 agli atti con prot. n. 242 del 17/01/2024, la Società Alfa S.r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo di "*Interconnessione tra le reti dei Comuni di Cuveglio e Rancio Valcuvia\_prog. INTERC\_CUVEGLIO*", per il quale è necessaria l'approvazione tramite apposita Conferenza di Servizi;
- Alfa indica che, ai sensi del regolamento per l'approvazione dei progetti degli Interventi del Piano d'Ambito di cui all'art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'accordo progettuale per la redazione del progetto in oggetto è stato sottoscritto in data antecedente alla entrata in vigore della normativa di riferimento. A tal proposito, si precisa che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023, a decorrere dalla data in cui il nuovo codice acquista efficacia. Le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (ossia alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sia stata pubblicata prima della data in cui il nuovo codice acquista efficacia e inoltre, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte);

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese  
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128  
telefono 0332 311.700 / 701 / 702 / 703 / 704 / 705 / 706 / 707 / 708 / 709  
e-mail [segreteria@atovarese.it](mailto:segreteria@atovarese.it)  
P.E.C. [ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

- la finalità del progetto INTERC\_CUVEGLIO è quella di migliorare il parametro ARERA “M2 - Interruzione del servizio”, definito dalla Delibera ARERA 917/2017/R/idr tramite la realizzazione di un’interconnessione delle reti comunali di Cuveglio e Rancio Valcuvia. Con l’intervento in progetto si intende perciò mitigare i possibili futuri effetti siccitosi, in quanto l’interconnessione proposta serve a migliorare la qualità della distribuzione e il regime delle pressioni di esercizio nell’area che presenta uno squilibrio di disponibilità idrica;
- i lavori in oggetto rientrano tra le proposte trasmesse nel marzo 2023 da Regione Lombardia al Dipartimento di Protezione Civile riguardanti una prima ricognizione interventi finanziabili ai sensi dell’OCDPC 970/23 (ALFA\_23\_56);
- per l’esecuzione delle opere è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia;
- nell’eventualità che, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, risulti necessario procedere nei confronti di soggetti individuati negli elaborati progettuali mediante la definizione di un bonario accordo o in subordine all’attivazione della procedura coattiva di asservimento per l’occupazione temporanea e per la servitù e passaggio carraio/pedonale su terreni di loro proprietà, Alfa S.r.l. risulta titolata ad espletare le suddette procedure ai sensi dell’art. 24 (Procedure espropriative) della “Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato”;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;
- per procedere all’acquisizione dei pareri, nulla osta, intese, concerti od altri atti di assenso comunque denominati risulta necessaria l’indizione/convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi e con gli effetti dell’art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e degli artt. 14 e segg. della L. 241/1990;

CONSIDERATO CHE la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto di cui all’oggetto ai sensi e per effetto del richiamato art.158-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

## INDICE

### **la Conferenza di servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo indicato in premessa.**

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta all’Ufficio d’Ambito il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione.

Si comunica che

- a) gli elaborati progettuali sono consultabili e scaricabili al seguente link:

[Interconnessione Cuveglio - Rancio Valcuvia](#)

Per scaricare:

- è possibile cliccare sul link qui sopra evidenziato, si aprirà direttamente la finestra del browser predefinito, successivamente nella pagina che viene

aperta cliccare sul tasto “Scarica tutti i file” in alto a destra: il download si avvierà automaticamente. Il file, in formato compresso (zip, rar, ecc.), verrà scaricato nella cartella del pc selezionata per il download;

- non dovesse aprirsi direttamente il collegamento, è possibile copiare il link ed incollarlo nel proprio browser (tasto destro sul link evidenziato, e clic su “Copia collegamento ipertestuale”), successivamente nella pagina che viene aperta cliccare sul tasto “Scarica tutti i file” in alto a destra: il download si avvierà automaticamente. Il file, in formato compresso (zip, rar, ecc.), verrà scaricato nella cartella del pc selezionata per il download.

In caso di difficoltà nel download della documentazione, si prega di contattare l’Ufficio d’Ambito di Varese per predisporre un nuovo invio;

- b) il **termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono chiedere**, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi ai fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2, lett. b) Legge 241/1990 in giorni 15 (quindici) ovvero il **05/02/2024**;
- c) il **termine perentorio per la trasmissione delle determinazioni** viene fissato in giorni 45 (quarantacinque), per il giorno **04/03/2024**, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato;  
Entro tale termine gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamati a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
- d) qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione della conferenza in modalità sincrona art. 14 ter, L. 241/1990 (ossia con la partecipazione e la presenza dei rappresentanti degli enti e degli uffici in indirizzo) verrà successivamente convocata in modalità telematica e sarà comunicata con nota successiva.

Gli Enti ed i soggetti in indirizzo sono coinvolti per le specifiche competenze; sono comunque fatte salve eventuali ulteriori competenze da segnalarsi a cura di ciascun Ente preposto.

Il contributo dovrà essere trasmesso tramite PEC ai seguenti indirizzi:

[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)  
[pec@pec.alfavarese.it](mailto:pec@pec.alfavarese.it)

Si informa che entro il termine di cui alla suddetta lettera c), le amministrazioni coinvolte, qualora non venga sospeso il procedimento per richiesta di integrazioni, devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

Si ricorda che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 14 bis L. n. 241/1990 ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Le Amministrazioni coinvolte che abbiano già espresso al gestore del S.I.I., Alfa S.r.l., il proprio parere favorevole al progetto sono invitate a confermare la validità del parere espresso.

Il Responsabile del Procedimento di conferenza di servizi è la *Dott.ssa Carla Arioli*, [segreteria@atovarese.it](mailto:segreteria@atovarese.it), tel. 0332-311701.

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti sulla conferenza contattare il Responsabile del Procedimento di conferenza di servizi.

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti sul progetto, contattare il Responsabile Unico del Procedimento del gestore Alfa S.r.l.: *Ing. Dario Sechi*, [dario.sechi@alfavarese.it](mailto:dario.sechi@alfavarese.it), tel. 3425402374.

Del presente atto è data pubblicità mediante pubblicazione di estratto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese: <http://www.atovarese.it>.  
Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO  
Dott.ssa Carla Arioli

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D. Lgs. 82/2005